

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD SỐ 2
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD
KHU VỰC PHAN THIẾT**

Số: 553 /BQLDA-HTGT

V/v đánh giá kết quả ứng dụng thí điểm hệ thống hồ ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi do Công ty TNHH SIGEN tài trợ lắp đặt tại khu vực thành phố Phan Thiết (cũ).

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Công ty TNHH SIGEN.

Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Phan Thiết nhận được Công văn số 67/2026/CV-SIGEN ngày 07/5/2026 về việc đề nghị xem xét đánh giá kết quả ứng dụng thí điểm giải pháp hệ thống hồ ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi tại tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng ngày 20/3/2025 và kết quả kiểm tra tại thực địa, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Phan Thiết có ý kiến như sau:

- Qua thời gian theo dõi trong mùa mưa tại 6 hồ ga: Miệng hồ ga thu nước tốt, không đọng nước, không có mùi hôi.
- Qua khảo sát các hộ dân ở gần vị trí các hồ ga lắp đặt ngăn mùi, chống muỗi của Công ty TNHH SiGen nhận xét không có mùi hôi và thu nước tốt.

Trên đây là ý kiến phản hồi của Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Phan Thiết về đánh giá kết quả ứng dụng thí điểm giải pháp hệ thống hồ ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi do Công ty TNHH SIGEN tài trợ lắp đặt tại khu vực thành phố Phan Thiết (cũ)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HTGT (Vu.10b).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Trí