

UBND THÀNH PHỐ TÂY NINH
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG
VÀ ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 152 /PKTHT&ĐT

TP. Tây Ninh, ngày 25 tháng 06 năm 2024

V/v Đánh giá hiệu quả các hố ga
ngăn mùi do công ty TNHH SIGEN
tài trợ lắp đặt thí điểm tại đường
Huỳnh Tấn Phát.

Kính gửi: Công ty TNHH SIGEN.

Thực hiện Thông báo kết luận cuộc họp ngày 7/11/2024 của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố kết luận tại cuộc họp ngày 07/11/2024 (Theo GM số 353/GM-VP, ngày 07/11/2024 của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố). Về việc thống nhất theo đề nghị của Công ty TNHH SIGEN lắp thí điểm lắp 06 hố ga thu nước, ngăn mùi chống muỗi do Công ty nghiên cứu và sản xuất tại Công văn số 40/2024/CV – SIGEN ngày 07/8/2024.

Qua kiểm tra thực địa vào ngày 20/5/2025 (Biên bản kèm theo). Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố đánh giá hiệu quả như sau:

1. Vị trí và số lượng và chủng loại hố ga thu nước, ngăn mùi chống muỗi.

1.1 Vị trí.

Được sự thống nhất của UBND thành phố các hố ga thu nước, ngăn mùi chống muỗi do Công ty nghiên cứu và sản xuất được gắn thí điểm tại đường Huỳnh Tấn Phát phường Hiệp Ninh thành phố Tây Ninh.

1.2 số lượng và chủng loại hố ga thu nước, ngăn mùi chống muỗi

Tổng cộng có 06 hố ga thu nước, ngăn mùi chống muỗi với các chủng loại như sau:

1. Loại 1 SIGEN – 01B (Hố ga BTCT KT 440mm x 840mm x 670mm) số lượng: 2.

2. Loại 2 SIGEN – 03B (Hố ga BTCT KT 440mm x 840mm x 540mm) số lượng: 2.

3. Loại 3 SIGEN – 07A (Hố ga BTCT KT 440mm x 1240mm x 600mm) số lượng: 2.

2. Nhận xét và kiến nghị.

Qua kiểm tra thực tế ngày 20/5/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố Tây Ninh có những nhận xét và kiến nghị như sau:

- Hiện trạng 06 hố ga không đọng nước, giảm mùi hôi.
- Khi trời mưa miệng hố ga thu nước tốt.

- Đối với công tác vận hành duy tu đối với các hầm ga được lắp đặt van ngăn mùi theo đánh giá chung tương tự như công tác duy tu các hầm ga khác.

- Qua khảo sát các hộ dân gần vị trí lắp đặt các hố ga ngăn mùi của công ty TNHH SIGEN có giảm được mùi và thu nước tốt.

- Tiếp tục theo dõi hiệu quả việc thu nước và ngăn mùi, chống muỗi đối với 06 hố ga do công ty TNHH SIGEN gắn thí điểm tại đường Huỳnh Tấn Phát, phường Hiệp Ninh nhằm đánh giá sâu hơn về hiệu quả chất lượng. Nhất là vào mùa khô.

- Đề nghị UBND phường Hiệp Ninh quan tâm tuyên truyền người dân không dùng bạt, gỗ...để che chắn miệng thu nước làm hạn chế khả năng thu nước, không tập trung rác trước miệng thu và tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở, xử phạt các hành vi cố ý xâm hại hệ thống thoát nước như xả trực tiếp chất bẩn, chất thải xuống miệng thu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



TRƯỞNG PHÒNG



Tô Nguyễn Nhị Linh