

SỞ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC
HẠ TẦNG THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 403 /TTQL-HTKT

Huế, ngày 03 tháng 7 năm 2026

V/v báo cáo kết quả hồ ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi và nắp hồ ga thu nước ngăn mùi, lắp đặt thí điểm tại phường An Cựu thành phố Huế Công ty TNHH SIGEN.

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Huế

Trung tâm Quản lý Khai thác Hạ tầng Thành phố Huế (Trung tâm) nhận được Công văn số 4853/SXD-PTĐT&HTKT ngày 25/9/2025 của Sở Xây dựng về việc lắp đặt thí điểm giải pháp hệ thống hồ ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi; Đính kèm hồ sơ kỹ thuật của hồ ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi. Thực hiện ý kiến của Sở Xây dựng, Trung tâm đã tổ chức buổi họp với các đơn vị liên quan để khảo sát hiện trạng, đề xuất vị trí lắp đặt thí điểm giải pháp hệ thống hồ ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi và đã có Công văn số 215/TTQL-HTKT ngày 14/11/2025 báo cáo Sở Xây dựng.

Ngày 20/01/2026, Công ty TNHH hoàn thành Hệ thống hồ ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi và nắp hồ ga thu nước ngăn mùi, lắp đặt thí điểm tại phường An Cựu thành phố Huế (không lắp đặt tại các vị trí tại phường Phú Xuân và Thuận Hoá); cụ thể:

STT	CHUNG LOẠI	KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC	SỐ LƯỢNG
1	Loại 1: SIGEN-03B	BTCT - KT:440x840x540 (mm)	02
2	Loại 2: SIGEN-07A	BTCT - KT:440x1240x600 (mm)	04
3	Loại 3: Nắp hồ ga gang cầu khung âm vuông nắp tròn SINGEN -04TNNM	Nắp hồ ga thu nước KT: 1200x1200x75(mm)	01

(Đính kèm ảnh hiện trạng)

Qua quá trình theo dõi, Trung tâm báo cáo như sau:

1. Đánh giá:

Tên sản phẩm	Ưu điểm	Các lưu ý
Hồ thu nước ngăn mùi, chống muỗi	- Sản phẩm đa dạng về kích thước hồ thu và hình thức kết nối giữa hồ thu với hồ ga thoát nước, giúp lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau tùy thuộc theo hiện trạng hiện có hoặc thiết kế mới.	- Đề nghị tăng độ dốc đoạn ống nối giữa hồ thu nước mặt đường và hồ ga để tăng khả năng thoát nước. - Đề tăng khả năng sử dụng cho hệ thống hồ ga hiện có, đề nghị có thể cung cấp thêm 01 joint cao su non để liên kết

Tên sản phẩm	Ưu điểm	Các lưu ý
	- Khả năng cắt mùi hôi từ hố ga/họng thu nước lên mặt đường là đảm bảo yêu cầu. - Đảm bảo khả năng chịu lực.	giữa tấm để ngăn mùi và tường hố ga cũ hiện có.
Nắp hố ga thu nước mặt và ngăn mùi	- Khả năng kết hợp thoát nước mặt rất tốt, phù hợp cho các khu vực đường thấp trũng và các tuyến đường kiệt. - Khả năng ngăn mùi đảm bảo, tốt. - Đảm bảo khả năng chịu lực 40T theo quy định.	- Thiết kế chiều cao từ phần đế gang đến đỉnh nắp gang là 75mm, do vậy, trong quá trình thi công lắp đặt cần phải bổ sung thêm 01 lưới thép d4 tránh nứt vỡ trong quá trình sử dụng, trong thiết kế này đã bổ sung các móc câu thép d12 sẵn cho lưới thép này. Nếu được, thiết kế và cung cấp luôn lớp thép d4 để đồng bộ trong lắp đặt.

(Đính kèm bản vẽ thiết kế)

2. Đề xuất:

- Sản phẩm là tốt và đảm bảo các yêu cầu sử dụng chung cho hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Dễ thay thế và lắp đặt, đảm bảo việc thoát nước và ngăn mùi.

- Hiện trạng hệ thống thoát nước thành phố Huế hiện nay đang là hệ thống thoát nước chung (thoát nước nửa riêng), các họng thu nước và hố ga hiện nay là không có hệ thống ngăn mùi. Do vậy, cũng nên được xem xét sử dụng.

3. Kiến nghị:

- Phù hợp sử dụng cho hệ thống thoát nước mưa, nước thải.

Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế kính báo cáo Sở Xây dựng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty TNHH SIGEN.
- Ban Giám đốc Trung tâm;
- Bộ phận HTKT, KHĐT, HCKT;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lê Hà Lam